



КОПИЯ  
ВЕРНА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.АЖ45.Н.00006

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Технологии и системы противопожарной безопасности» (ООО «НПК ТСПБ»)

ОГРН: 1089847353826

Адрес: 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская наб.д.6, литера В, помещение 6-Н, офис 23

Фактический адрес: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.119 Б

Телефон: +7 (812) 412-94-39, 412-25-27, e-mail: st@nimbus-spb.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Технологии и системы противопожарной безопасности» (ООО «НПК ТСПБ»)

ОГРН: 1089847353826

Адрес: 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская наб.д.6, литера В, помещение 6-Н, офис 23

Фактический адрес: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.119 Б

Телефон: +7 (812) 412-94-39, 412-25-27, e-mail: st@nimbus-spb.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Пожтест - Санкт-Петербург»

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, ОГРН: 1027804865660

Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149, Фактический адрес: 188681, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, д. 35, телефон: +7 (812) 441-06-82, e-mail: ptest-spb@igps.ru, RA.RU.11AJ45, 28.01.2016, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» МЧС России (письмо от 09.03.2016 № НАНПБ/5И)

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вспомогательное техническое средство пожаротушения «Огнетушащий аэрозоль НИМБУС»,

технические условия ТУ 2389-004-87412228-2014

Серийный выпуск

Код ОКПД2:

26.30.50.129

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технические условия ТУ 2389-004-87412228-2014 таблица 1: пункты 1 + 6, 8, 10

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет по испытаниям № 0115-18 С от 17.10.2018, НИЦ ПБ, RA.RU.21ПЖ17 от 18.09.2015, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» МЧС России (письмо от 09.03.2016 № НАНПБ/5И)

Акт о результатах анализа состояния производства № 6-РП от 24.09.2018, ОС «Пожтест – Санкт-Петербург», RA.RU.11AJ45 от 28.01.2016, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» МЧС России (письмо от 09.03.2016 № НАНПБ/5И)

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.10.2018 по 21.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



С.В. Шарапов

(инициалы, фамилия)

Е.А. Мурашкевич

(инициалы, фамилия)

РП № 0000015

КОПИЯ  
ВЕРНА

ПОДПИСЬ